Legenda:

- 38.3 +20 °C / Φwym: 1782 W — nr pomieszczenia temperatura obl. zapotrzebowanie na ciepło
- aparat grzewczy elektryczny
- kurtyna powietrza elektryczna - zimna
- Vn=100m³/h / Vw=100m³/h — strumień powietrza nawiewanego / strumień powietrza wywiewanego
- przewody wentylacji wywiewnej

6e.1 WENTYLATOROWNIA 2
76,33 m²

5.4 POM.ROZDZ
10,89 m²

Nagrzewnica elektryczna NW1-1
typ: LEO EL L
Vn= 1700/2800/4250m³/h
Qg= 15,0kW,
Pn=23,13kW, U=400V
M= 30kg
Uwaga: Lokalizacja urządzenia na słupie. Wysokość montażu 6,0m

Nagrzewnica elektryczna NW2-2
typ: LEO EL L
Vn= 1700/2800/4250m³/h
Qg= 15,0kW,
Pn=23,13kW, U=400V
M= 30kg
Uwaga: Lokalizacja urządzenia na słupie. Wysokość montażu 6,0m

Kurtyna powietrza K3-1
typ: ELIS T-N-100
V= 2900m³/h
Nel= 0,39 kW (230V/50Hz)
Imax= 1,8A
m= 25 kg

Kurtyna powietrza K2-1
typ: ELIS G-N-250
V= 12800m³/h
Nel= 1,36 kW (230V/50Hz)
Imax= 6,2A
m= 75 kg

Kurtyna powietrza K1-2, K1-3
typ: ELIS G-N-200
V= 8600m³/h
Nel= 0,96 kW (230V/50Hz)
Imax= 4,2A
m= 60 kg

Kurtyna powietrza K1-1
typ: ELIS G-N-150
V= 6500m³/h
Nel= 0,64 kW (230V/50Hz)
Imax= 2,8A
m= 45 kg

Destrykator powietrza D1
typ: LEO DT L
V= 5200 m³/h
Nel= 280 W (230V/50-Hz)
I= 1,3 A
m= 15 kg
Wys. montażu: 7,5 m

Włączenie do istniejącej instalacji wentylacji ogólnej.
Układ istniejącej wentylacji należy wyregulować do projektowanego strumienia powietrza.

Zmiana lokalizacji czerpni powietrza z elewacji zewnętrznej na ścianę wewnętrzną pom. sprężarek

Lokalizacja wyrzutni powietrza z pom. sprężarowni - bez mian AxB=1400x1150mm

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALA '6c'

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALA '5'

ART–Projekt
MGR INŻ. ARCHITEKT KRZYSZTOF BANASIK
www.art-p.pl tel.32 747 74 88 fax.32 747 30 60
adres mail: banasikkrzysztof @ poczta.fm

obiekt:	HALA POD MODUŁ BIOLOGICZNY 43-100 Tychy ul.Lokalna 11 dz.nr 604/24	inwestor:	MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul.Lokalna 11
temat:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE	data:	2019 sierpień
tresc:	RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJE WENTYLACJI OGRZEWANIA	skala:	1:100
autor projektu:	mgr inż. Łukasz Stachoń upr. nr SLK/4318/PWOS/12	sprawdz.	mgr inż. Dawid Krybus upr. nr SLK/6310/PWBS/16
podpis:		podpis:	
		ryś.nr	IS7

A2