




Automobiles and
Light Commercial Vehicles



Tychy, dnia 29.09.2009



M.P.G.O i E.O
MASTER
Prezes Zarządu
dr Marek Mrówczyński

ZTS/29/20089

Dotyczy: możliwości zrzutu ścieków sanitarnych do kolektora Φ 600 w rejonie składowiska odpadów spółki „MASTER”. w Tychach

W odpowiedzi na pismo spółki „MASTER”, znak SI/1469/09/09 z dnia 17/09/2009 uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zrzutu ścieków tylko sanitarnych do naszego kolektora Φ 600 Fiat Auto Poland pod warunkiem jak w dołączonym piśmie FP/T/678/09/2009 z dnia 24.09.2009 Firmy FENICE.

Szczegóły techniczne proszę uzgodnić z Firmą FENICE.

Z poważaniem

Zakład Tychy
SŁUŻBA TECHNICZNA
mgr inż. Stanisław HUŃKA

Fiat Auto Poland S.A.
ul. M. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
tel. centr. + 48 (033) 813-21-00, 813-51-00
fax + 48 (033) 813-20-36

nr rej. przedsiębiorców KRS: 0000019628
- Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

nr REGON 070037916,
NIP 547-004-86-27
kapitał zakładowy 660.334.600 PLN
kapitał wpłacony 660.334.600 PLN

W. pismo
L. dz. 29 WRZ 2009
Do wiadomości
o zatwierdzenia 5830

Tychy, dnia 24/09/2009

FIAT AUTO POLAND SA
zakład TYCHY

Sekretariat Techniczny

FP/T/ 678 /09/2009

dotyczy: możliwości zrzutu ścieków sanitarnych do kolektora Ø600 w rejonie składowiska odpadów spółki „MASTER” w Tychach

W odpowiedzi na pismo spółki „MASTER”, znak l.dz. SI/1469/09/09 z dnia 17/09/2009 uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zrzutu ścieków tylko sanitarnych do naszego kolektora ścieków sanitarnych Ø600 y Fiat Auto Poland SA pod warunkiem:

- firma „MASTER” przed włączeniem do kolektora zabuduje na własny koszt legalizowany układ pomiarowy do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków do kolektora Ø600,
- włączenie wykonać do istniejącej studni rewizyjnej w rejonie planowanej inwestycji pod nadzorem przedstawiciela FENICE Poland,
- ostatnią studnię rewizyjną na rurociągu przyłączeniowym do kolektora Ø600 należy przystosować do poboru ścieków dla potrzeb analiz laboratoryjnych,
- projekt techniczny włączenia i opomiarowania ścieków sanitarnych należy przedstawić do akceptacji FENICE Poland'
- „MASTER” zawrze umowę z FENICE Poland na odbiór ścieków sanitarnych i sposób rozliczania

Z poważaniem

FENICE Poland Sp. z o.o.
Jednostka Operacyjna Tychy

FENICE Poland Sp. z o.o. *inż. Zdzisław Kościelecki*
ul. Komorowicka 79A; 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 033-813-27-83; fax: 033-813-27-43;
sekretariat@fenice.com.pl www.fenice.com.pl
REGON 072144757, NIP VAT 547-18-38-076, NIP VAT EU PL 5471838076
nr rej. KRS: 0000015712 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
kapitał zakładowy: 30.000.000 zł

